

Anhang II

zum Abwasserentsorgungsreglement

Berechnung der Einwohnergleichwerte

gem. Richtlinie für den Einsatz, die Auswahl und die Bemessung von Kleinkläranlagen des VSA

Anfallstelle	pro	Anzahl EGW
Wohnhäuser	1 Zimmer	1
Schulhäuser	4 Schüler	1
Turnhallen	15 m2 Hallenfläche	1
Verwaltungsgebäude, Geschäftshäuser, Fabriken (ohne Industrieabwasser)		
- ohne Wohlfahrtseinrichtung	3 Beschäftigte	1
- mit Wohlfahrtseinrichtung	2 Beschäftigte	1
Gastgewerbe, Hotels	1 Bett	1
Restaurants	3 Sitzplätze	1
Saal und Garten von Restaurants	20 Sitzplätze	1
Stark frequentierte Gaststätten, wie Autobahnraststätten, Berggasthäuser	1 Sitzplatz	2
Kinos	40 Sitzplätze	1
Campingplätze	1 Hektare	80
Militärunterkünfte	1 Bett	1
Spitäler, Pflegeanstalten	1 Bett	2
Kirchen (ohne Nebenräume)	10 Sitzplätze	1